

Spettabile Direzione Didattica Certosa

Con la presente, Comunico che nella mattinata odierna ho fatto un sopralluogo presso la Scuola Ariosto, vista la segnalazione n 232388 del 6/3/2018.

Nello stesso sopralluogo ho rimosso i pannelli in fibra minerale danneggiati a causa delle infiltrazioni piovane, le quali dal cornicione attraverso la muratura precipitano nelle aule.

La zona interessata nelle tre aule è stata messa in sicurezza, pertanto fatte le dovute pulizie le attività didattiche possono riprendere, mentre in caso di pioggia bisogna intervenire nell'arginare la zona del pavimento dove cade l'acqua, al momento finché non si interverrà sulla copertura tale situazione critica rimarrà.

In conclusione, chiedo all'ufficio segnalazione del municipio, che legge in CC di completare la parte amministrativa della segnalazione , chiudendo l'intervento.  
Grazie

Cordialità  
Rocchi Maurizio

--

*Municipio V Valpolcevera*  
*Responsabile Area Tecnica*  
*geom. Maurizio Rocchi*  
*Via Reta 3*  
*tel 0105578617- cell [3355699320](tel:3355699320)*  
*e-mail: [mrocchi@comune.genova.it](mailto:mrocchi@comune.genova.it)*

